



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),
Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1,
тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

г. Светлоград
(место составления акта)

« 28 » августа 2019 г.
(дата составления акта)
10 час. 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 69

По адресу/адресам: Ставропольский край, Петровский городской округ, г. Светлоград, пл.
Выставочная, б/н.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы
Островерхова Сергея Владимировича № 69 от 22.07.2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

территорий зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 33 «Аленка» г. Светлоград, Петровского
городского округа, Ставропольского края

(наименование объекта защиты собственником либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является, полное и
(в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

С 15 ч 00 мин 05.08.2019 года по 16 ч 00 мин 05.08.2019 года. Продолжительность 1 час

С 09 ч 00 мин 28.08.2019 года по 10 ч 00 мин 28.08.2019 года. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки 2 часа.

(заполняется в случае проведения проверок объекта защиты филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Акт составлен: ОНД и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу и Грачевскому району)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Годко Татьяна Викторовна ✓

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

30.07.2019 г., 15 ч. 48 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Султанов Руслан Хасипович Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району) капитан внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Законный представитель юридического лица – И.О. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 33 «Аленка» Годко Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

№ п/п	Наименование нарушения	Лица, допустившие нарушения
1	В здании детского сада не произведена замена пожарных извещателей средний срок службы, которых истек. Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний. Пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	МБДОУ детский сад № 33 г. Светлоград в лице законного представителя юридического лица И.О. заведующего Годко Татьяна Викторовна
2	В помещениях расположенных в здании детского сада установлено по два дымовых пожарных ивещателя, что не соответствует требованиям пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двух пороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа одно пороговых приборов. Пункт 14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	МБДОУ детский сад № 33 г. Светлоград в лице законного представителя юридического лица И.О. заведующего Годко Татьяна Викторовна
3	Руководителем учреждения не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов в здании школы с составлением соответствующего акта, с периодичностью проведения не реже 1 раза в год. Статья 5, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 50 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);	МБДОУ детский сад № 33 г. Светлоград в лице законного представителя юридического лица И.О. заведующего Годко Татьяна Викторовна

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

Указываются прилагаемые документы (решение о принятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты; протоколы отбора образцов продукции, проб; протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, предписания об устранении нарушений и (или) предписания по устранению несоответствия; рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения проверки); распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора); документы, подтверждающие обоснованность и правомерность проведения внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 47 Административного регламента; уведомления о вручении, в случае направления заказным почтовым отправлением органом ГПН документов уполномоченному должностному лицу органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка) оригиналы или копии других документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
(по Петровскому городскому округу
и Грачевскому району)
капитан внутренней службы
Султанов Руслан Хасипович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а)
Законный представитель юридического лица
- И.О. заведующего Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного
вида № 33 «Аленка» г. Светлоград
Годко Татьяна Викторовна
28.08.2019 г.



(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)